

SERVICIUL TEHNIC

400023 Cluj-Napoca, Romania
Str. Gh. Marinescu nr.23
Tel.: +40 264 597256, int.2417;2800
Fax: +40 264 334227
www.umfeluj.ro



UMF
UNIVERSITATEA DE
MEDICINĂ ȘI FARMACIE
IULIU HAȚIEGANU
CLUJ-NAPOCA

Memoriu Tehnic

Referitor la centrala termica de perete cu tiraj forțat, montata la Catedra de Radiologie, va informam ca in momentul de fata este oprita din urmatoarele motive :

In data de 02.06.2016 s-a primit sesizarea ca centrala termica este in avarie (s-a oprit).

A fost anuntata firma care face mentenanta centralelor termice, respectiv SC TEH PRO SRL, care au trimis reprezentantul lor (D-nul Benegui Daniel) sa constate avaria.

In urma verificarilor s-a constatat faptul ca schimbatorul bitermic pentru preparare apa calda menajera este spart, iar datorita acestei defectiuni creste presiunea in circuitul de incalzire care duce la declansarea supapei de siguranta, moment in care centrala intra in avarie.

Fata de cele prezentate este necesar inlocuirea centralei cu una noua avand in vedere ca nu se mai fabrica acest tip de centrala.

Atasam copie dupa raportul de interventie emis de SC TEH PRO SRL.

Sef Serviciu Tehnic
Ing. Pasc Emil



Intocmit
Tehn. Boar Vasile

SERVICIUL TEHNIC

400023 Cluj-Napoca, Romania
Str. Gh. Marinescu nr.23
Tel.: +40 264 597256, int.2417;2800
Fax: +40 264 334227
www.umfcluj.ro



UMF
UNIVERSITATEA DE
MEDICINĂ ȘI FARMACIE
IULIU HAȚIEGANU
CLUJ-NAPOCA

Centrala termica pe gaz turbo 24 KW	
Caracteristici tehnice:	
Putere termica nominala	24KW
Randament	23%
Debit nominal apa calda	11,5 l/min
Consum de gaze naturale	2,4 mc/h
Domeniul de putere modulata	8,1 -24 KW
Preparare ACM	Schimbator secundar in placi

Intocmit,
Teh. Boar Vasile